

Спецификация генераторной установки 1540 кВт в постоянном режиме работы

Модель: **C1540 N5C**
 Частота: 50 Гц
 Тип топлива: Природный газ МИ 73+
 Выброс NOx: 500 мг/нм³
 Температура в НТ контуре: 50°C
 Температура в ВТ контуре: 110°C

Данные по шумовым характеристикам:	MSP-1059
Стандартный протокол испытаний:	PTS-280
Чертеж установки:	0500-5074

Расход топлива (ISO3046/1)	См. примечание	100% номинальной нагрузки	90% номинальной нагрузки	75% номинальной нагрузки	50% номинальной нагрузки
Расход топлива (HTC) ISO3046/1, кВт (нм ³ /ч)	2, 4, 6, 7	4021 (430)	3616 (386)	3092 (330)	2235 (239)
Механический КПД ISO3046/1	2, 4, 7	39.4%	39.5%	38.5%	35.7%
Электрический КПД ISO3046/1	2, 4, 6, 7	38.3%	38.3%	37.4%	34.4%

Двигатель	
Производитель	Cummins
Модель двигателя	QSV91G
Расположение цилиндров	V18
Объем двигателя, л	91.6
Наддув	Турбонаддув (4)
Механическая мощность, кВт _{мех}	1586
Среднее эффективное тормозное давление, бар	13.9
Диаметр поршня, мм	180
Ход поршня, мм	200
Номинальная скорость, об/мин	1500
Скорость поршня, м/с	10
Степень сжатия	12.0:1
Емкость маслосистемы, л	560
Максимальная скорость, об/мин	1800
Утилизируемое тепло, кВт	н/д
Расход масла при полной нагрузке, г/кВт _э -ч	0.5

Топливо	
Давление подачи газа, бар	0.2
Минимальный метановый индекс	73

Система(ы) запуска	
Электрический стартер (напряжение), В	24
Минимальная емкость батареи при 40°C, А-ч	720
Давление воздушного стартера, бар	10.3
Поток воздуха, нм ³ /с	0.37

Габариты установки (см. примечание 1)	
Длина установки, м	6.24
Ширина установки, м	2.10
Высота установки, м	2.97
Вес установки (заправленной), кг	19337

	См. примечание	100% номинальной нагрузки	90% номинальной нагрузки	75% номинальной нагрузки	50% номинальной нагрузки
Энергетический баланс					
Механическая мощность на валу, кВт _{мех}	2, 10	1586	1427	1191	799
Электрическая мощность, кВт _э при cos φ=0.8	6, 10	1540	1386	1155	770
Тепло в маслоохладитель, кВт	5	251	239	222	192
Тепло в блок двигателя, кВт	5	446	432	395	336
Тепло в НТ контур, кВт	5	458	426	385	319
Тепло в ВТ контур, кВт	5	485	430	350	251
Несгоревшее топливо, кВт	13	105	97	86	66
Тепло, рассеиваемое в атмосферу, кВт	13	255	229	196	145
Доступное тепло в выхлопе при t _{вых} =105°C, кВт	5	1025	936	809	605
Воздухозабор					
Массовый поток воздуха на сгорание, кг/с	4	2.35	2.13	1.78	1.24
Объемный поток воздуха на сгорание, м ³ /с при 0°C	4	1.82	1.65	1.38	0.96
Макс. сопротивление воздушного фильтра, мм.рт.ст.		36.70	33.03	27.53	н/д
Выхлопные газы					
Масса выхлопных газов, кг/с	4	2.44	2.21	1.85	1.29
Объем выхлопных газов, м ³ /с	4	5.39	4.93	4.19	2.99
Температура выхлопных газов, °C	2, 6	507	514	527	545
Максимальное обратное давление выхлопной системы, мм.рт.ст.	6, 14	37.3	37.3	37.3	37.3
Минимальное обратное давление выхлопной системы, мм.рт.ст.	6, 14	18.7			
Высокотемпературный контур (ВТ)					
Объем охладителя, л		424	424	424	424
Поток охладителя при максимальном сопротивлении в контуре, м ³ /ч		60	60	60	60
Макс. температура на входе в ВТ контур, °C	8	97	97	97	97
Температура на выходе из ВТ контура, °C	8	110	110	110	110
Максимальное падение давления во внешнем контуре, бар		1.0	1.0	1.0	1.0
Максимальное давление в контуре, бар		4.5	4.5	4.5	4.5
Мин. статистическое давление, бар		1.5	1.5	1.5	1.5
Низкотемпературный контур (НТ)					
Объем охладителя, л		295	295	295	295
Поток охладителя при максимальном сопротивлении в контуре, м ³ /ч		38.00	38.00	38.00	38.00
Макс. температура на входе в НТ контур, °C	9	50	50	50	50
Температура на выходе из НТ контура, °C	9	60.0	60.0	60.0	60.0
Максимальное падение давления во внешнем контуре, бар		1.0	1.0	1.0	1.0
Максимальное давление в контуре, бар		4.5	4.5	4.5	4.5
Мин. статистическое давление, бар		1.5	1.5	1.5	1.5
Выбросы					
NOx (влажный), ppm	4	157	157	171	210
NOx при 5% O ₂ , мг/нм ³	4	502	509	546	655
THC (влажный), ppm	13	н/д	н/д	н/д	н/д
THC при 5% O ₂ , мг/нм ³	13	н/д	н/д	н/д	н/д
CH ₄ (влажный), ppm	13	1505	1544	1629	1781
CH ₄ при 5% O ₂ , (мг/нм ³)	13	1670	1740	1720	1930
NMHC (влажный), ppm	13	н/д	н/д	н/д	н/д
NMHC при 5% O ₂ , мг/нм ³	13	н/д	н/д	н/д	н/д
CO (сухой), ppm	13	640	638	657	702
CO при 5% O ₂ , мг/нм ³	13	1080	1100	1120	1160
Содержание в выхлопе O ₂ (сухой), %	13	9.2	9.4	9.3	8.9
Частицы PM10, г/л.с. ·ч	13	н/д	н/д	н/д	н/д

Снижение мощности установки

Зависимость мощности от высоты над уровнем моря и температуры окружающего воздуха

Барометрическое давление		Высота		Таблица А*									
in Hg	мбар	футы	метры	Поправочный коэффициент при работе в параллель с сетью									
20.7	701	9843	3000	0.93	0.89	0.85	0.81	-	-	-	-	-	-
21.4	723	9022	2750	0.96	0.92	0.88	0.84	0.80	-	-	-	-	-
22.1	747	8202	2500	0.99	0.95	0.91	0.87	0.83	0.79	-	-	-	-
22.8	771	7382	2250	1.00	0.98	0.94	0.90	0.86	0.82	0.78	-	-	-
23.5	795	6562	2000	1.00	1.00	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81	-	-	-
24.3	820	5741	1750	1.00	1.00	1.00	0.96	0.93	0.88	0.84	-	-	-
25.0	846	4921	1500	1.00	1.00	1.00	0.99	0.95	0.91	0.87	-	-	-
25.8	872	4101	1250	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.95	0.90	-	-	-
26.6	899	3281	1000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.93	-	-	-
27.4	926	2461	750	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96	-	-	-
28.3	954	1640	500	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-
29.1	983	820	250	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-
39.5	995	492	150	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-
30.0	1012	0	0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-
				°C	20	25	30	35	40	45	50	55	60
				°F	68	77	86	95	104	113	122	131	140
Температура воздуха в воздухозаборе													

* Основана на стандарте SAE с учетом окружающего давления и высоты. Предполагается, что температура охл. жидкости на входе в НТ контур выше на 10°C, чем на входе в воздушный фильтр.

Влияние температуры и высоты

1. Определите поправочный коэффициент, зависящий от температуры и высоты по таблицам А и В с учетом режима работы.
2. Предполагается, что температура охл. жидкости на входе в НТ контур на 10°C выше, чем на входе в воздушный фильтр и не превышает 50°C.
3. Если температура охлаждающей жидкости в НТ контуре достигает 50°C, проконсультируйтесь с заводом-производителем.
4. Зависимость «давление-высота» определяется по стандарту SAE. При низком барометрическом давлении прибавьте высоту 150м.

Барометрическое давление		Высота		Таблица В*									
in Hg	мбар	футы	метры	Поправочный коэффициент при изолированной работе («островной» режим или параллель с генераторами)									
20.7	701	9843	3000	0.84	0.81	0.78	-	-	-	-	-	-	-
21.4	723	9022	2750	0.88	0.84	0.81	-	-	-	-	-	-	-
22.1	747	8202	2500	0.91	0.87	0.84	0.80	-	-	-	-	-	-
22.8	771	7382	2250	0.94	0.91	0.87	0.84	-	-	-	-	-	-
23.5	795	6562	2000	0.97	0.94	0.90	0.87	0.80	-	-	-	-	-
24.3	820	5741	1750	1.00	0.97	0.94	0.90	0.83	-	-	-	-	-
25.0	846	4921	1500	1.00	1.00	0.97	0.93	0.86	-	-	-	-	-
25.8	872	4101	1250	1.00	1.00	1.00	0.96	0.90	-	-	-	-	-
26.6	899	3281	1000	1.00	1.00	1.00	1.00	0.93	-	-	-	-	-
27.4	926	2461	750	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96	-	-	-	-	-
28.3	954	1640	500	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	-	-	-	-	-
29.1	983	820	250	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-
39.5	995	492	150	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.78	-	-	-	-
30.0	1012	0	0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.86	-	-	-	-
				°C	20	25	30	35	40	45	50	55	60
				°F	68	77	86	95	104	113	122	131	140
Температура воздуха в воздухозаборе													

* Основана на стандарте SAE с учетом окружающего давления и высоты. Предполагается температура охл. жидкости на входе в НТ контур ниже на 10°C чем на входе в воздушный фильтр.

Зависимость от МИ

Нагрузка (% от номинала)			
100%	90%	75%	50%
73	68	61	52

Поправочный коэффициент теплоотдачи (высота и температура) в ВТ и НТ контуры

Барометрическое давление		Высота		Таблица С									
in Hg	мбар	футы	метры	Поправочный коэффициент теплоотдачи в ВТ и НТ контуры в зависимости от высоты и температуры									
20.7	701	9843	3000	1.11	1.13	1.14	1.15	1.17	1.18	1.19	1.20	1.22	
21.4	723	9022	2750	1.10	1.12	1.13	1.14	1.15	1.17	1.18	1.19	1.21	
22.1	747	8202	2500	1.09	1.10	1.12	1.13	1.14	1.16	1.17	1.18	1.20	
22.8	771	7382	2250	1.08	1.09	1.11	1.12	1.13	1.14	1.16	1.17	1.18	
23.5	795	6562	2000	1.07	1.08	1.09	1.11	1.12	1.13	1.15	1.16	1.17	
24.3	820	5741	1750	1.06	1.07	1.08	1.10	1.11	1.12	1.14	1.15	1.16	
25.0	846	4921	1500	1.05	1.06	1.07	1.09	1.10	1.11	1.12	1.14	1.15	
25.8	872	4101	1250	1.04	1.05	1.06	1.07	1.09	1.10	1.11	1.13	1.14	
26.6	899	3281	1000	1.02	1.04	1.05	1.06	1.08	1.09	1.10	1.12	1.13	
27.4	926	2461	750	1.01	1.03	1.04	1.05	1.07	1.08	1.09	1.10	1.12	
28.3	954	1640	500	1.00	1.02	1.03	1.04	1.05	1.07	1.08	1.09	1.11	
29.1	983	820	250	0.99	1.00	1.02	1.03	1.04	1.06	1.07	1.08	1.10	
39.5	995	492	150	0.99	1.00	1.01	1.03	1.04	1.05	1.06	1.08	1.09	
30.0	1012	0	0	0.98	0.99	1.01	1.02	1.03	1.05	1.06	1.07	1.08	
				°C	20	25	30	35	40	45	50	55	60
				°F	68	77	86	95	104	113	122	131	140
Температура воздуха в воздухозаборе													

Расчет теплоотдачи в НТ и ВТ контуры:

1. Сделайте поправку на температуру как указано выше
2. Используя множитель из пункта 1 выше как процентный фактор загрузки определите теплоотдачу на предыдущей странице
3. Из таблицы С найти НТ и ВТ множитель контура
4. Умножьте результат пункта 2 на результат пункта 3 чтобы получить теплоотдачу на вашей высоте и температуре.

Генератор

Напряжение	Соединение	Температура обмоток, °С	Режим работы ¹¹	Однофазный коэффициент	Пусковая характеристика, кВА ¹²	Номер спецификации	Идентификационный номер
380-440	Звезда, 3 фазы	80	С	н/д	6758	516	B703-2
400-415	Звезда, 3 фазы	80	С	н/д	5971	516	B826-2
380-440	Звезда, 3 фазы	105	С	н/д	4900	335	B551-2
400-415	Звезда, 3 фазы	105	С	н/д	5000	334	B792-2
380-440	Звезда, 3 фазы	125	С	н/д	5000	316	B584-2
3300	Звезда, 3 фазы	80	С	н/д	5477	518	B592-2
6300-6600	Звезда, 3 фазы	80	С	н/д	6076	522	B593-2
6600	Звезда, 3 фазы	80	С	н/д	5250	521	B828-2
6300-6600	Звезда, 3 фазы	105	С	н/д	5250	521	B576-2
10000	Звезда, 3 фазы	80	С	н/д	5145	521	B794-2
10500-11000	Звезда, 3 фазы	80	С	н/д	5196	521	B835-2

Определение Постоянный режим

Работа без изменения нагрузки в течение неограниченного времени. Перегрузка недопустима. Консультируйтесь у представителей. (Соответствует постоянной мощности в соответствии с ISO8528, ISO3046, AS2789, DIN6271, BS5514). Этот режим применим не для всех моделей.

Примечания

- 1) Вес и габариты генераторной установки указаны для стандартной конфигурации. Для других конфигураций пользуйтесь чертежами.
- 2) ISO 3046 соответствует барометрическому давлению 1013 мбар, температуре воздуха 25°C.
- 3) Точность $\pm 2\%$.
- 4) В соответствии с ISO 3046/1, допустимое отклонение $+5\%/ -0\%$
- 5) Допустимое отклонение $\pm 5\%$
- 6) КПД генератора при коэффициенте мощности 1,0
- 7) При тестировании использовался природный газ с теплотворной способностью 33.44 МДж/нм³ (7987 ккал/нм³)
- 8) Температура на выходе контролируется термостатом. Температура на входе указывается для справки.
- 9) Температура на входе контролируется термостатом. Температура на выходе указывается для справки.
- 10) С установленными на двигателе водяными насосами рубашки охлаждения и контура охлаждения наддувочного воздуха.
- 11) Резервный (S), Основной (P), Постоянный (C).
- 12) Максимальная пусковая мощность кВА при падении напряжения 10%.
- 13) Допустимое отклонение $\pm 15\%$
- 14) Обратное давление системы выхлопа указано на расчетной нагрузке и должно уменьшаться на сниженной нагрузке